



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000077909**

**Клапан регулирующий под приварку с электроприводом (МЭО-100/25-0,25У-99К) 18с-2-3 DN 100 PN 2,5 МПа Т450 °С, корпус ст. 20**

Цена указана без  
учета НДС

**0 ₽**



# Характеристики

|                                     |                           |                                     |               |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Артикул                             | A00000000077909           | Таблица фигур                       | 18с-2-3       |
| Стандарт                            | ТУ 3742-001-09212465-2016 | Тип присоединения                   | Под приварку  |
| Тип привода                         | С электроприводом         | DN, мм                              | 100           |
| PN, кгс/см <sup>2</sup>             | 25                        | Tmax среды, °C                      | 450           |
| Материал корпуса                    | Углеродистая сталь        | Температура окружающего воздуха, °C | от -45 до +40 |
| Рабочая среда                       | Вода - пар                | Класс герметичности                 | B             |
| Климатическое исполнение            | У1                        | Назначенный срок службы, лет        | 30            |
| Назначенный ресурс циклов за 4 года | 1000                      | Приемка                             | ОТК           |

|          |                                                                                            |           |       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 127.5 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|

---