



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000214642**

**Конденсатоотводчик термодинамический с фильтром сетчатым  
под приварку 45нж13нж DN 25 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст.  
20Х13, патрубки ст. 12Х18Н10Т**

Цена указана без  
учета НДС

**14700 ₽**



# Характеристики

|                                     |                               |                               |                |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Артикул                             | A00000000214642               | Таблица фигур                 | 45нж13нж       |
| Стандарт                            | ТУ 28.14.13-004-09212465-2018 | Тип присоединения             | Под приварку   |
| DN, мм                              | 25                            | PN, кгс/см²                   | 40             |
| Материал корпуса                    | Коррозионностойкая сталь      | Сетчатый фильтр               | С фильтром     |
| Рабочая среда                       | Конденсат                     | Температура рабочей среды, °C | От -60 до +300 |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +45                 | Климатическое исполнение      | УХЛ1           |
| Приемка                             | ОТК                           | Назначенный срок службы, лет  | 10             |
| Назначенный ресурс, циклов          | 80000                         | Наработка на отказ, циклов    | 13000          |

|          |                                                                                            |           |     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 1.6 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|

---