



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕХИМИНЖИНИРИНГ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 143005, Россия, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, шоссе Можайское, дом 80б, комната 309

Основной государственный регистрационный номер 1127746252963.

Телефон: 74952042071 Адрес электронной почты: info@nhi-group.ru

в лице Генерального директора Хакимова Ильдуса Ильсуровича

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная: Клапаны предохранительные и импульсные, с номинальным диаметром DN до 400 мм, с рабочим давлением P_r до 25,0 МПа и температурой рабочей среды T_r до 560°C, согласно приложению № 1 на 1 листе.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕХИМИНЖИНИРИНГ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 143005, Россия, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, шоссе Можайское, дом 80б, комната 309

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 450591, Россия, Республика Башкортостан, Уфимский район, село Чесноковка, лица Карьерная, дом 2А

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3742-001-09212465-2016 «Клапаны».

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8481401000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

протоколов приемо-сдаточных испытаний № 720 от 28.04.2020 года; обоснования безопасности; руководства по эксплуатации; паспорта

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

ГОСТ 12.2.063-2015 "Система стандартов безопасности труда. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности" разделы 1 - 3. Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 13.05.2025 включительно.


(Подпись)

М.П.



Хакимов Ильдус Ильсурович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.АД07.В.02888/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 14.05.2020

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.АД07.В.02888/20

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии ТР ЕАЭС

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8481401000	Арматура промышленная трубопроводная: Клапаны предохранительные и импульсные, с номинальным диаметром DN до 400 мм, с рабочим давлением Pp до 25,0 МПа и температурой рабочей среды Tr до 560°C	ТУ 3742-001-09212465-2016 «Клапаны»
	типа 7с, PN (Pp) 1,0; (0,8-1,2); (1,3-4,3); 2,5; 4,0; (4,0); (4,5); (9,8); (13,7); (25,0) МПа, DN 125, 150, 200, 250, 300; типа 8с, PN (Pp) (1,2); (3,0); 4,0; (4,1); (4,3); (4,5); (9,8); (13,7); (25,0) МПа, DN 20, 25; серия 1203, Pp 9,8; 13,7 МПа; DN 150/200, Tr≤540°C и Tr≤560°C соответственно рабочим давлениям; серия 111, Pp 0,8-1,2; 1,3-4,3 МПа, DN 250/400, Tr≤450°C; серия 694, Pp 4,0 МПа, DN 250/400, Tr≤545°C; серия 586, Pp 9,8; 13,7; 25,0 МПа, DN 20, Tr≤560°C; Pp 3,9 МПа, DN 20, Tr≤285°C; Pp 4,0 МПа, DN 20, Tr≤545°C; серия 112, Pp 1,2; 3,0; 4,1; 4,3 МПа, DN 25, Tr≤450°C; Tr≤450°C; Tr≤545°C; Tr≤450°C; соответственно рабочим давлениям; серия 530 и 1202, Pp 9,8 МПа, DN 150/150, Tr≤540°C; серия 875, Pp 25,0 МПа, DN 125/250, Tr≤545°C; серия 1029, Pp 25,0 МПа, DN 200/250, Tr≤545°C; серия 392, Pp 9,8; 13,7 МПа, DN 150/200, Tr≤540°C и Tr≤560°C, соответственно рабочим давлениям; серия 969, Pp 4,0 МПа, DN 250/300, Tr≤285°C; серия 788, Pp 0,25; 0,35; 0,45 МПа, DN 400/600, Tr≤450°C; серия Т-31мс-1, Т-31мс-2 и Т-31мс-3 Pp 6,4 МПа, DN 50, Tr≤425°C; серия Т-131мс Pp 10,0 МПа, DN 50, Tr≤450°C; серия Т-32мс-1, Т-32мс-2, Т-32мс-3 Pp 6,4 МПа, DN 80, Tr≤425°C; серия Т-132мс Pp 10,0 МПа, DN 80, Tr≤450°C	



Генеральный директор

МП



подпись

Хакимов Ильдус Ильсурович

(Ф.И.О. заявителя)